

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ

0.03	SZATNIA DAMSKA	0.06	ŁAZIENKA MĘSKA
15,31m2	wykładzina PCV	6,79m2	wykładzina PCV
0.04	ŁAZIENKA DAMSKA	0.07	WC
6,79m2	wykładzina PCV	5,98m2	wykładzina PCV
0.05	SZATNIA MĘSKA	0.08	POM. TECH.
15,31m2	wykładzina PCV	7,35m2	wykładzina PCV

LEGENDA

	przewody freonowe
F 01	oznaczenie pionu instalacji freonowej
Cu Ø 9,5×22,2	oznaczenie materiału i średnicy rurociągu instalacji freonowej
1.15 +18 °C Φwym: 577 W	numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa dla zimy i wymagane zapotrzebowanie na ciepło
	projektowany klimatyzator ścienny, jednostkę doposażyć w pompkę skroplin P=20W, 230V
	projektowany klimatyzator kanałowy, jednostkę doposażyć w pompkę skroplin P=20W, 230V
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem
KS 01	oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej
	pion ø110
PCVØ160 i=2%	oznaczenie średnicy, spadku i materiału rurociągu
60m³/h ø100	opis instalacji wentylacji (wydatek i średnica anemostatu /wymiary kratki)
	instalacja wentylacji nawiewnej
	instalacja wentylacji wyciągowej
	instalacja wentylacji – czerpnia
	instalacja wentylacji – wyrzutnia
	wyrzutnia dachowa
	czerpnia ścienna

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.
Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe).
Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur stalowych, wystających poza przegrodę.
Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.
Montaż urządzeń wg. zaleceń producenta.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonywać w osłonach z rur stalowych, wystających poza przegrodę.

akint .archi
ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

Rzut boiska i pom. socjalnych - instalacja ogrzewania i wentylacji	S02 nr. rysunku
ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 nazwa, adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863	1:100 skala
Powiat Brzeziński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny	PB stadium
projektant: mgr inż. Rafał Marciniak UPR.NR MAZ/0425/PWBS/15 upr. bud. w specj. san. bez ogr. / Sprawdził: mgr inż. Monika Anuszczyk UPR.NR LOD/3779/PWBS/19 upr. bud. w specj. san. bez ogr. / Asystent: mgr inż. Julita Izydorczyk	San branża
	18/02/22 data