

Brzeziny, dnia 6 marca 2023 r.

ZARZĄD POWIATU W BRZEZINACH

ul. SIENKIEWICZA 16

95-060 BRZEZINY

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

OK.271.2.2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego, położonych w Brzezinach przy ul. M. Skłodowskiej – Curie” (II postępowanie).

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00104218/01 z dnia 2023 – 02– 21.

Zamawiający, Powiat Brzeziński z siedzibą 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, iż wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następującej odpowiedzi j.n.:

Pytanie 1

Dotyczy Obiektu nr 1

Zgodnie z OPZ zakres robót obejmuje „Przygotowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń”, natomiast jeżeli chodzi o roboty budowlane należy wykonać tylko docieplenie ściany tylnej zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu. Prosimy o doprecyzowanie czy dokumentację należy wykonać tylko na zakres robót jaki jest do wykonania (czyli docieplenie ściany tylnej wraz z utwardzeniem terenu) czy należy wykonać dokumentację na termomodernizację całego obiektu nr 1. Jeżeli należy wykonać dokumentację na cały obiekt to prosimy o informację na jakiej podstawie należy ją wykonać i jaki zakres robót powinna obejmować.

Odpowiedź:

Należy wykonać dokumentację tylko na tylną ścianę.

Pytanie 2

Dotyczy Obiektu nr 2

Prosimy o informację jak należy wykończyć elewację budynku warsztatowo – garażowego?

Odpowiedź:

Tynk strukturalny, kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie trwania inwestycji.

Pytanie 3

Dotyczy Obiektu nr 2

Czy w wycenie należy uwzględnić sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych na parterze oraz piętrze ?

Odpowiedź:

Tak należy uwzględnić.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy pzp Zamawiający udostępnił treść zapytań i odpowiedzi na stronie internetowej, prowadzonego postępowania: <http://www.powiat-brzeziny.4bip.pl>