

Brzeziny, dnia 16 listopada 2023 r.

ZARZĄD POWIATU W BRZEZINACH

ul. SIENKIEWICZA 16

95-060 BRZEZINY

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

DR.271.8.2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na terenie Powiatu Brzezińskiego polegająca na przebudowie przejść dla pieszych*”.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00478746/01 z dnia 2023 - 11- 06.

Zamawiający, Powiat Brzeziński z siedzibą 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi j.n.:

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2913 E w m. Gałkówek Kolonia

Pytanie 1

W załączonej dokumentacji projektowej brak Specyfikacji Technicznej na:

- płytki integracyjne- wskaźnikowe
- podbudowę z betonu c 12/15 pod wyspą -wyniesionym przejściem dla pieszych
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery U-12a)

Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Płytki integracyjne - wskaźnikowe są elementem betonowym drobnowymiarowym wbudowywanym w chodnik. Zamawiający załączył SST „NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW”.

Beton C12/15 pod wyspą - wyniesione przejście dla pieszych jest warstwą wyrównawczą pod nawierzchnię wyspy wynikającą z uprzedniego sfrezowania warstwy ścieralnej.

Bariera U-12a jest elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego i jej parametry wynikają z warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2920 E w m. Jeżów

Pytanie 1

W załączonej dokumentacji projektowej brak Specyfikacji Technicznej na płytki integracyjne - wskaźnikowe. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Płytki integracyjne - wskaźnikowe są elementem betonowym drobnowymiarowym wbudowywanym w chodnik. Zamawiający załączył SST „NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW”.

Pytanie 2

W przedmiarze w poz. 7 wskazano do ułożenia płytki integracyjne o wymiarach 0,35x0,35, natomiast rysunek konstrukcyjny wskazuje, że Wykonawca ma wbudować płytki wskaźnikowe 30x30. Prosimy o doprecyzowanie wymiarów płytek wskaźnikowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek o wymiarach 30x30 lub 35x35.

Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2912 E w m. Brzeziny, ul. Małczewska

Pytanie 1

W załączonej dokumentacji projektowej brak Specyfikacji Technicznej na płytki integracyjne - wskaźnikowe. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Płytki integracyjne - wskaźnikowe są elementem betonowym drobnowymiarowym wbudowywanym w chodnik. Zamawiający załączył SST „NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW”.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Zgodnie z rozdziałem X pkt 17) SWZ w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy pzp Zamawiający udostępnił treść zapytań i odpowiedzi na stronie internetowej, prowadzonego postępowania: <http://www.powiat-brzeziny.4bip.pl>