

Brzeziny, dnia 29 listopada 2023 r.

**ZARZĄD POWIATU W BRZEZINACH**  
**Ul. Sienkiewicza 16**  
**95-060 Brzeziny**

**PYTANIA WYKONAWCÓW I OPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

**OK.271.12.2023**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14”.**

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00487355/01 z dnia 2023 – 11– 10.

Zamawiający, Powiat Brzeziński z siedzibą 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi j.n.:

**Pytanie 1**

Po oględzinach okazuje się, że nie ma możliwości wykonania docieplenia stropodachu za pomocą wełny układanej pomiędzy krokwiami oraz montażu płyt g-k. Proszę o potwierdzenie, że można ocieplenie wykonać np. styropapą.

**Odpowiedź:**

Tak, ocieplenie można wykonać styropapą.

**Pytanie 2**

Czy pomieszczenia piwnicy i strychu będą na czas wykonywania robót uprzątnięte? Czy Wykonawca ma na własny koszt uprzątnąć strych?

**Odpowiedź:**

Roboty uprzątnięcia Zamawiający zapewnia we własnym zakresie.

**Powyższe informacje stają się częścią SWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.**

**Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy pzp Zamawiający udostępnił treść zapytań i odpowiedzi na stronie internetowej, prowadzonego postępowania:**

**<http://www.powiat-brzeziny.4bip.pl>**